

MTTF- Zertifikat
MTTF-Certificate

Produkt <i>Product</i>	Drucktransmitter Typ PT1500 <i>Pressure transmitter type PT1500</i>		
Ausführung <i>Version</i>	Spannungsausgang 0...5V / 0...10V <i>Voltage Output 0...5V / 0...10V</i>		
Ausfallwahrscheinlichkeit <i>Probability of failure</i>	FIT	119,3	
	MTTF [a]	956	Jahre / Years
Berechnungsgrundlagen <i>Basis of calculation</i>	SN 29500, T = 40° C Basis für die Festlegung der Referenzbedingungen und die Umrechnungsmodelle für Ausfallraten in Abhängigkeit von den Beanspruchungen ist die DIN EN 61709. <i>SN 29500, T = 40° C</i> <i>The basis for the definition of the reference conditions</i> <i>and the conversion models for failure rates depending</i> <i>on the stress conditions is the DIN EN 61709.</i>		

Datum der Erklärung / *Declaration Date* 07.12.2017

WICHTIGER HINWEIS / IMPORTANT NOTE

Die Informationen erfolgen unter Ausschluss jeglicher Garantie.
Das genannte Produkt ist kein Sicherheitsbauteil gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Änderungen vorbehalten.

The information is given without any guarantee.
The indicated product is not a safety component according the machine directive 2006/42/EC.
Subject to change.

Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany
www.turck.com